



Institut Français du
Textile et de l'habillement

**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCÈS-VERBAL N° 24-00369 L

et 1 annexe(s) de 6 pages

MATERIAU présenté par :

**SOTEXPRO
510 Route de MONTCHAL
42360 PANISSIERES
FRANCE**

MARQUE COMMERCIALE :

VESSO

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Tissu 100% polyester FR ignifugé dans la masse

Masse surfacique nominale : 500 g/m²

Epaisseur nominale : 1.2 mm

Coloris : Divers

RAPPORT D'ESSAI :

N° 24-00369 E1V1 du 29 février 2024

NATURE DES ESSAIS :

**Brûleur électrique
Propagation de flamme
Essai pour matériaux fusibles**

CLASSEMENT :

M1

**Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis
au marquage CE des Produits de Construction.**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé, Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 29 février 2024

**Olivier PALLAS
Ingénieur Tests et Essais**